

Zapytania „Unity s. c.” Warszawa.

Odpowiedzi dotyczą zarówno budynku SP 185, jak i LXXII L.O.

- 1) Jaką dokumentacją archiwalną dysponuje Zamawiający?
Zamawiający i placówka nie posiadają żadnej dokumentacji archiwalnej
(opracowanie inwentaryzacji architektonicznej i elektrycznej dla potrzeb prac projektowych)
- 2) Czy w zakresie dostosowania budynku do warunków pożarowych Zamawiający przewiduje wykonanie ekspertyzy pożarowej?
Ekspertyza pożarowa jest niezbędna.
- 3) Czy w zakresie dostosowania budynku do warunków ppoż. zamówienie obejmuje wykonanie instalacji oddymiania oraz instalacji hydrantowej?
Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji oddymiania.
- 4) Wnosimy o zmianę zapisu określonego w wymaganiach do spełnienia dla oferentów w zakresie zatrudnienia rzeczoznawcy do spraw ppoż. na podstawie umowy o pracę. Korzystamy z usług rzeczoznawcy, który prowadzi profesjonalną firmę specjalizującą się ochroną przeciwpożarową, z którą łączy nas stosunek umowy zlecenie. Jako biuro projektowe nie mamy obowiązku zatrudniania na stałe rzeczoznawcy ppoż.
W związku z b. dużym zakresem prac p.poz Zamawiający zdecydowanie podtrzymuje wymóg zatrudnienia rzeczoznawcy do spraw ppoż. na podstawie umowy o pracę

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Gal
-3663-