

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego UD-VI-ZP/6/12 na
**remont nawierzchni drogi i chodników ulicy Skaryszewskiej w Warszawie na
odcinku od ul. Targowej do ul. Lubelskiej**

1. Poz. 15 przedmiaru robót mówi o wykonaniu warstwy ścieralnej gr. 1 cm. Prosimy o podanie prawidłowej gr. warstwy ścieralnej.

Odp.: Zgodnie z poprawionym i opublikowanym przedmiarem robót w poz. 14 przedmiaru podano: Nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm. Nie przewiduje się warstwy wiążącej.

2. Warstwa wiążąca i ścieralna ma być na asfalcie zwykłym czy modyfikowanym?

Odp.: Inwestor nie przewiduje położenia warstwy wiążącej a jedynie warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Do wykonania warstwy ścieralnej do mieszanki mineralno - bitumicznej zostanie użyty asfalt zwykły.

3. Jaka jest klasa drogi?

Odp.: Ulica Skaryszewska posiada kategorię drogi gminnej i klasę drogi lokalnej.

4. Czy warstwa ścieralna jest z SMA?

Odp.: Nie. Warstwa ścieralna zostanie wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej z użyciem asfaltu zwykłego.

5. Proszę o potwierdzenie grubości warstw nawierzchni po zagęszczeniu: wiążąca – 4 cm, ścieralna – 1 cm.

Odp.: Inwestor nie przewiduje położenia warstwy wiążącej a jedynie warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 5 cm.

6. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje przebudowę zjazdów. Z przedmiaru robót nie wynika jednoznacznie zakres i technologia przebudowy zjazdów. Czy Zamawiający może określić zakres i technologię przebudowy zjazdów?

Odp.: Zamawiający w celu określenia zakresu i technologii wykonania zjazdów przekazuje poprawiony przedmiar robót.

Jednocześnie Wydział Zamówień Publicznych w imieniu Komisji Przetargowej informuje, że w związku z pytaniami Wykonawców i zmianą przedmiaru robót termin składania i otwarcia ofert został przesunięty z dnia 05.03.2012 r. na dzień **08.03.2012 r.**, godziny pozostają bez zmian.

Niniejszym zapisy SIWZ dotyczące ww. terminów uważa się za zmienione.

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
DZIELNICY PRAGA-PÓŁDŃNEJ

Jan Kucharski
3207