



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 33 80 826, faks (022) 33 80 876

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 01.03.2012 r.

Nr spr. UD-VI-ZP/9/12

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dot.: odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **remont II-go piętra i szatni w Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z wpłynięciem pytania dotyczącego ww. postępowania Wydział Zamówień Publicznych przedstawia poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Jakiego elementu dotyczy pozycja przedmiaru nr 46 – KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni – gruntowanie ścian i sufitów 1965, 1 m²?

Odp.: W pozycji należy ująć przez analogię gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem jednokrotnych gładzi gipsowych środkiem gruntującym o parametrach nie gorszych niż Ceresit C-17.

2. Czy Zamawiający precyzuje typ wykładzin PCV: obecnie w SIWZ podane jest „wykładzina homogeniczna jednowarstwowa” a dalej napisane jest „z powierzchnią wzmocnioną warstwą poliuretanową min. 0,7 mm”. Wykładzina homogeniczna nie może mieć dodatkowej warstwy nawierzchniowej. Czy ma być wykładzina homogeniczna czy też heterogeniczna z powierzchnią wzmocnioną?

Odp.: Należy zastosować wykładzinę homogeniczną jednowarstwową.

3. Czy Zamawiający uzupełni SIWZ o wykaz stolarki drzwiowej i okiennej?

Odp.: Wymieniana stolarka jest odtworzeniowa, o tych samych wymiarach, co istniejąca. Należy wykonać ją z materiałów opisanych w pozycjach kosztorysu:

- poz. 25 – drzwi płytowe szt. 4 wymienić na takie same drzwi płycinowe jak już wcześniej zmienione w innych salach na remontowanym piętrze,
- poz. 26 i 27 drzwi wejściowe w przedsionku szatni 1 szt. zewnętrzne, 1szt. wewnętrzne o wymiarach jak wykuwane opisane w poz. 11 obmiaru,

- poz. 28 – naświetla drewniane 10 szt. 0,90 x 2,50 m wymienić na wykonane z PCW z podziałem jak istniejące drewniane,
- poz. 29 – okna drewniane 0,85 x 0,80 m szt. 30 wymienić odtworzeniowo na wykonane z PCW jako uchylno rozwieralne w pomieszczeniach sanitariatów i szatni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert z dnia 07.03.2012 r. na dzień **08.03.2012 r.**, na godzinę **10:00** i otwarcia ofert z dnia 07.03.2012 r. na dzień **08.03.2012 r.** na godzinę **13:00**.