



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 33 80 826, faks (022) 33 80 876

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 06.04.2012 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/20/12

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **przebudowę ulicy Tarnowieckiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy - UD-VI-ZP/20/12.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje poniżej treść pytań wniesionych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. *Czy Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę referencją, dotyczącą remontu ulicy obejmującego rozebranie starej nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej na podbudowie z kruszywa?"*

Zamawiający ma za mało danych, aby stwierdzić, że ww. referencja spełnia wymagania. Będzie mógł to stwierdzić po zapoznaniu się z bardziej szczegółowym zakresem robót opisanym w wykazie robót lub referencji.

2. *Jakie oprawy oświetleniowe należy uwzględnić przy wycenie?*

Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej BAIPP pozytywnie opiniuje oprawę oświetleniową Philips Selenium SGP 340 z płaską szybą, w opisie technicznym jest napisane że obliczenia wykonano dla opraw SGS 453 150W firmy Philips.

Przy wycenie należy uwzględnić oprawę oświetleniową Philips Selenium SGP 340 z płaską szybą lub równoważną.

W przypadku zaoferowania innej oprawy niż zaopiniowana należy uzyskać opinię Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej BAIPP.

3. *Czy warstwa ścieralna ma być wykonana z SMA czy z betonu asfaltowego 0/12,8 ?*

Warstwa ścieralna ma być wykonana z betonu asfaltowego 0/12,8.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu został przesunięty z dnia 12.04.2012 r. na dzień **16.04.2012 r.**, godziny pozostają bez zmian.

uz. Nacelnika WZP
GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
3234