



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 33 80 826, faks (22) 33 80 876

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 05.06.2013 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/43/13

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **remont ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu nr 54 przy ul. Braclawskiej 8a - UD-VI-ZP/43/13.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1: Co Zamawiający rozumie po pojęciem płyt elastycznych o wymiarach 50x50x4,3 cm ?

Odp.: Jest to nawierzchnia z płyt elastycznych o wymiarach 50x50 cm i grubości odpowiadającej testowi na upadek z wysokości 1,10 m.

Pytanie 2: Proszę o podanie dokładnej grubości płyt jakie Zamawiający przewiduje w zamówieniu, ponieważ na podstawie grubości określana jest strefa upadku, czyba , że Zamawiający pomija parametry krytyczne wysokości przy upadku?

Odp.: Dokładnej grubości płyt nie możemy podać z uwagi na możliwość dostawy od różnych producentów. Mają spełniać warunek strefy upadku minimum 1,10 m.

Pytanie 3: Jakie nawierzchnie dopuszcza Zamawiający tj. czy to są SBR czy EPDM, ponieważ w wariantcie III specyfikacji nie ma precyzyjnie określonego rodzaju nawierzchni?

Odp.: Dopuszcza się nawierzchnie SBR.

Pytanie 4: W specyfikacji wymóg nawierzchni określony jest również jako min. dwukolorowa , prosimy o podanie jakie kolory byłyby przez Zamawiającego wymagane, ponieważ cena nawierzchni jest również uzależniona od koloru?

Odp.: Kolor zielony i czerwony.

Pytanie 5: Proszę o podanie koloru obrzeży elastycznych jak również określenie wymiarów tych obrzeży?

Odp.: Obrzeża w kolorze czerwonym lub zielonym o wymiarach 1000 x 250 x 50 mm.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu został przesunięty z dnia 07.06.2013 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 14⁰⁰) na dzień **10.06.2013 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 14⁰⁰).**

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY ŻŁAGA-POŁUDNIE

Jan Kucharski
-3287-