

Warszawa dn. 06.08.2013 r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania skierowane do przetargu nieograniczonego na „Remont boisk sportowych w Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie.

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym a STWiOR dotyczącym parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej proszę o potwierdzenie iż obowiązującymi są parametry w opisie technicznym.

Pytanie 2

Zamawiający w opisie technicznym dotyczącym remontu boisk sportowych podaje parametry nawierzchni z trawy syntetycznej nie podając technologii produkcji. Proszę o potwierdzenie, iż trawa powinna być wyprodukowana w technologii tkackiej – na krosnach.

Pytanie 3

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga instalacji nawierzchni z trawy syntetycznej na macie elastycznej.

W związku z powyższym proszę o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty przetargowej atestu PZH dla podkładu z maty elastycznej (pkt. 16.4.1.c)

Odpowiedź na ww. pytania:

ad. 1. obowiązujące są parametry podane w opisie technicznym.

ad. 2. dla uściślenia wymogów dla trawy syntetycznej zawartych w opisie technicznym przedmiotu zamówienia, podaję uszczegółowione wymagania i parametry:

1) Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

System nawierzchni składa się z dwóch elementów: sztuczna trawa oraz wypełnienie. Bezpośrednio na podbudowie z kruszywa instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna min. 45mm. Trawa musi być zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z produkcji pierwotnej.

1. Trawa o wysokości włókna min. 50 mm,
2. Wypełnienie: EPDM z produkcji pierwotnej czarny,
3. Rodzaj włókna: PE, monofilowe,
4. Dtex min. 11000,
5. Przepuszczalność wody min. 4500mm/h,
6. Siła wyrywania pęczka min. 60N,
7. Gęstość trawy min. 90000 włókien/m².

2) Wymagane dokumenty do nawierzchni z trawy syntetycznej:

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie warunków i dostarczyć:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta,
- Attest PZH dla nawierzchni z trawy syntetycznej,
- Badania laboratoryjne (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) nawierzchni potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni,
- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię,
- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta.

ad. 3. Zamawiający nie wymaga instalacji nawierzchni z trawy syntetycznej na macie elastycznej, a tym samym odstępuje od wymogu dołączenia przez Wykonawcę do oferty przetargowej atestu PZH dla podkładu z maty elastycznej.

Pytanie

Zamawiający w SIWZ określił dokumenty, jakie są wymagane dla nawierzchni poliuretanowej na boisko do koszykówki i siatkówki. Pragniemy zauważyć, iż certyfikat FIBA level 2 wydaje się dla obiektów wewnętrznych, w związku z tym żądamy wykreślenia certyfikatu z listy wymaganych dokumentów.

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę certyfikat FIBA level 2, a tym samym wykreśla go z SIWZ.

KANCELARIJA
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY PRAGA-POBUDNIE

Jan Kucharski
-3287-