



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 338 07 17, faks (022) 338 08 26.

[wzp@pragapl.d.waw.pl](mailto:wzp@pragapl.d.waw.pl), [www.pragapl.d.waw.pl](http://www.pragapl.d.waw.pl)

Warszawa, dnia 04 września 2013 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga - Południe, w imieniu Komisji Przetargowej udziela **Odpowiedzi** na pytania skierowane do przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu wokół Placówki Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie”

„W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 03.09.2013 r. proszę o jasne doprecyzowanie jakiej nawierzchni wymaga zamawiający:

- Czy ma być to nawierzchnia poliuretanowa typu „Natrysk” o grubości łącznej 13 mm składającej się z dwóch warstw: warstwy nośnej i warstwy użytkowej wykonanej przez dwukrotny natrysk o grubości 2 mm.
- Czy to ma być nawierzchnia EPDM o łącznej grubości 14 mm, składającej się z dwóch warstw : nośnej 7 mm(SBR) i użytkowej 7 mm(EPDM).”

**Odpowiedź na ww. pytania:**

Zamawiający wymaga nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk” o grubości łącznej 13 mm, składającej się z dwóch warstw: warstwy nośnej o grubości 11 mm i warstwy użytkowej o grubości 2 mm wykonanej przez dwukrotny natrysk.

*Wiz Wocelinska U2P*

GLÓWNY SPECJALISTA

*Agata Ziemska*  
Agata Ziemska  
-2757-