



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 33 80 826, faks (22) 33 80 876

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 30.10.2013 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/88/13

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wymianę podłóg w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12 - UD-VI-ZP/88/13.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wykładziny sportowej z naturalnego linoleum o gr. 4mm?

Wykładzina z naturalnego linoleum najlepiej radzi sobie z obciążeniami występującymi na salach gimnastycznych w szkołach i obiektach sportowych dla amatorów, ponieważ dysponuje powierzchnią o optymalnej przyczepności i maksymalnej wytrzymałości. Ani buty na szpilkach, ani ciężki sprzęt sportowy nie stanowią problemu. Ten rodzaj wykładziny jest zawsze antystatyczny i ma działanie bakteriostatyczne. To znaczy, że rozwój bakterii jest hamowany, a to pomaga w naturalny sposób zachowywać higienę. Dodatkowo, bardzo łatwo jest czyścić tę antystatyczną powierzchnię.

Głównymi składnikami wykładziny są:

- korek,
- olej lniany,
- wapień,
- żywica naturalna,
- juta.

Unikalne zalety produktu:

- materiał w 100% naturalny,
- homogeniczna - jej warstwa ścierna wynosi 4 mm - jest tak zwaną wykładziną "ścierną do zera" – stąd jej kilkudziesięcioletnia trwałość,
- estetyczna – posiada szeroką paletę kolorystyczną,
- niezwykle wytrzymała,
- daje poczucie ciepła pod stopami,
- elastyczna,
- antypoślizgowa,
- wytrzymała na duże obciążenia,

- nie emituje szkodliwych substancji,
- nie stanowi zagrożenia zdrowotnego,
- trwale bakteriostatyczna,
- łatwa w czyszczeniu i konserwacji,
- tania w eksploatacji - bardzo niski koszt pielęgnacji
- objęta programem 5-cio letniej gwarancji fabrycznej.

Dzięki naturalnym surowcom wykorzystywanym do jej produkcji, jest szczególnie przyjazna dla środowiska. Nawierzchnia posiada wszystkie wymagane atesty, ponadto certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki F I B A oraz P Z Kosz i P Z P Ręcznej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zastosowanie wykładziny j.w., czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wykładziny PVC Omnisports Excel 8,3 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu został przesunięty z dnia 08.11.2013 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 13⁰⁰) na dzień **12.11.2013 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 13⁰⁰).**

BIURO GOSPODARSTWA
WYDZIAŁ KRAJOWY ZAMÓWNIENIOM PUBLICZNYCH
ul. DELLNICZY 1 RAGA-POBUDNIE

Jan Kucharski
-3287-