



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 33 80 826, faks (22) 33 80 876

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 06.11.2013 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/88/13

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wymianę podłóg w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12 - UD-VI-ZP/88/13.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Czy należy użyć wykładziny zbrojonej pojedynczą siatką z włókna szklanego czy podwójną siatką z włókna szklanego? (wykładzina typu Gerflor)

Odp.: Wystarczające jest użycie wykładziny typu Gerflor zbrojonej pojedynczą siatką z włókna szklanego, może być zastosowana wykładzina z podwójną siatką z włókna szklanego lecz bez doliczania dodatkowych kosztów.

2. Czy Zamawiający żąda dołączenia autoryzacji Producenta wykładziny sportowej do oferty przetargowej?

Odp.: Do oferty przetargowej nie jest konieczne dołączenie autoryzacji producenta wykładziny sportowej, autoryzacja producenta powinna być dostarczona wraz z dostawą materiału przed jego wbudowaniem.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu został przesunięty z dnia 12.11.2013 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 13⁰⁰) na dzień **13.11.2013 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 13⁰⁰).**

NA CZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Jan Kucharski

-3287-