



- 1 - Jednostka zewnętrzna Altherma 16,0 kW  
2 - Moduł hydrauliczny LT ścienny; grzałka 0-;9kW  
3 - Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej 150 dm3  
4 - Pompa c.o. (P-1)  
5 - Pompa c.w. (P-2)  
6 - Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.  
7 - Zawór bezpieczeństwa membranowy (ZB-1) DN15  
8 - Zawór bezpieczeństwa  
9 - Zawór oddinający  
10 - Zawór zwrotny DN25  
11 - Manometr 0-;0,6 MPa  
12 - Termometr 0-;100°C  
13 - Pompa cyrkulacyjna c.w.(P-3)  
14 - Naczynie wzbiorcze przeponowe  
15 - Zawór oddinający DN15  
16 - Zawór oddinający DN20  
17 - Filtł siatkowy DN20  
18 - Zawór antyskażeniowy DN20  
19 - Zawór zwrotny DN15  
20 - Manometr 0-;1,0 MPa  
21 - Wodomierz qn = 1,5 m3/h



LEGENDA

- Przewody wody zimnej  
Przewody cyrkulacji c.w.u.  
Przewody c.w.u.  
Przewody c.o. i przygotowania c.w.u.  
Przewody czynnika chłodniczego

 <div><div>CZUBA LATOSZEK</div><div>01-755 Warszawa, ul. Koszkińsko 67, tel/fax: 022 633 75 85 architek@czubalatoszek.pl</div></div>	<div>Czuba Latoszek Sp. z o.o.</div>
<div>PRZEDMIOT OPRACOWANIA</div>	<div>PROJEKT DWÓCH PAWILONÓW O FUNKCJI USŁUGOWEJ I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ. PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLINSKIEGO</div>
<div>INWESTOR</div>	<div>M. St. Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe Warszawa ul. Grochowska 274</div>
<div>FAZA OPRACOWANIA</div>	<div>PROJEKT BUDOWLANY</div>
<div>BRANŻA</div>	<div>INSTALACJE SANITARNE</div>
<div>PROJEKTANT</div>	<div>NR UPRAWNIEN</div> <div>PODPIS</div>
<div>mgr inż. Jakub Mandes</div>	<div>nr upr. Wa-61100</div> <div>NR UPRAWNIEN</div> <div>PODPIS</div>
<div>mgr inż. Aleksandra Król</div>	<div>nr upr. Wa-56100</div>
<div>TYTUŁ RYSUNKU</div>	<div>INSTALACJE WENTYLACJI I OGRZEWANIA -SCHEMAT INSTALACJI GRZEWOCZEJ W BUDYNKU "A"</div>
<div>DATA RYSUNKU</div>	<div>21 maj 2014</div> <div>SKALA RYSUNKU</div>
<div>NR RYSUNKU</div>	<div>14.01.PB.S.9</div> <div>1:X</div>

Praca autorstwa inżyniera Jakuba Mandesa i Aleksandry Król, z siedzibą w Warszawie, ul. Koszkińska 67, tel/fax: 022 633 75 85, e-mail: architek@czubalatoszek.pl. Praca nie może być udostępniana ani kopiowana, w całości lub w częściach, bez zgody inżyniera Jakuba Mandesa i Aleksandry Król, z siedzibą w Warszawie, ul. Koszkińska 67, tel/fax: 022 633 75 85, e-mail: architek@czubalatoszek.pl. (Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1984.)