

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu regulowania należności, określonego w pkt. 3 ppkt 5 Istotnych postanowień Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), poprzez wprowadzenie zapisu:

„Należności wynikające z faktur VAT, Odbiorca płacić będzie Sprzedawcy w terminie do 17 dnia miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym, za który została wystawiona faktura VAT, przy czym Sprzedawca wystawiać będzie faktury do drugiego roboczego dnia miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym i dostarczać Odbiorcy nie później niż na 7 dni przed upływem terminu płatności.”

2. Czy Wykonawca może uznać, że okres rozliczeniowy wskazany w Załączniku nr 4 do SIWZ Istotnych postanowień Umowy w pkt. 3 ppkt 5 przez Zamawiającego jako miesiąc kalendarzowy dotyczyć będzie tylko opłat stałych?

3. Prosimy o uwzględnienie w Załączniku nr 4 do SIWZ Istotnych postanowień Umowy pkt. 8 ppkt 4 zapisu dotyczącego możliwości zmiany mocy zamówionej, tak, aby jego brzmienie było zgodne z przepisem § 41.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.10.194.1291), tj.: zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę, co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniana wyłącznie w terminie ustalonym w umowie kompleksowej dostarczania ciepła,

z określeniem terminu, w którym wniosek może być złożony. I tak jeżeli zgłoszenie wniosku o zmianę mocy zamówionej zostanie złożone:

- w terminie do 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana mocy zamówionej zacznie obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego, która nastąpi w terminie od 1 sierpnia do 30 września tego roku kalendarzowego,

- w terminie po 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana mocy zamówionej zacznie obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego, która nastąpi w terminie od 1 sierpnia do 30 września następnego roku kalendarzowego, z tym, że w uzasadnionych wypadkach Strony mogą ustalić inną datę, od której będzie obowiązywać zmiana mocy zamówionej.

4. Czy istnieje możliwość określenia parametrów technicznych, tj. „Opisu Przedmiotu Zamówienia” (SIWZ pkt. 10 ppkt 1 oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ Istotnych postanowień Umowy pkt. 1-4) na załączonym do niniejszego pisma, druku Zlecenia na dostarczanie ciepła do obiektu zasilanego z węzła cieplnego rozliczanego wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego?

5. Odnosząc się do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 2 prosimy o określenie dokładnej daty realizacji zamówienia.

6. Prosimy o uwzględnienie w pkt. 19 ppkt 1 do SIWZ w tabeli w kolumnie 9 (w formule cenowej) stawki opłaty z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, określoną w aktualnej „Taryfie dla ciepła Dalkia Warszawa S.A.”

7. Prosimy o zmianę zapisu w Załączniku nr 4 do SIWZ Istotnych postanowień Umowy w pkt. 3 ppkt 2 przez wykreślenie rozbieżności wartości zamówienia na lata 2014, 2015 i 2016 oddzielnie.

Nie ma możliwości by określić z dużą pewnością, jaka będzie wartość zamówienia w 2014r., 2015r. a jaka w 2016r. Zużycie ciepła jest zależne od warunków pogodowych i może się zdarzyć, że zostanie zużyta znacznie większa ilość GJ ciepła niż zakładano. W związku z powyższym prosimy o pozostawienie jedynie ogólnej wartości przypisanej do przedmiotu zamówienia.

8. Prosimy o odstąpienie od zapisu w pkt. 9 ppkt 3 w Załączniku nr 4 do SIWZ Istotnych postanowień Umowy, ponieważ umowy zawierane na czas określony mogą być rozwiązane tylko za porozumieniem Stron.

9. Prosimy o wyjaśnienie, jak ma się zapis w pkt. 1 ppkt 5 w Załączniku nr 4 do SIWZ Istotnych postanowień Umowy do sytuacji, gdy Wykonawca jest dystrybutorem ciepła?