



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 338 07 17
wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dn. 23 września 2014 r.

WSZYSCY uczestnicy postępowania

W odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego nr UD-VI-ZP/75/14, przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Wystawowego w Dzielnicy Praga-Południe uprzejmie informuję:

- 1)** Czy oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, będą wymagane gwarancje producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?
AD.1 Zamawiający wymaga również gwarancji producenta na materiały wykorzystane przy realizacji inwestycji.
- 2)** Czy Zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7 ?
AD.2 Zamawiający dopuszcza do stosowania w powyższym zadaniu jedynie słupy aluminiowe, zabezpieczone fabrycznie elastomerem posiadające pozytywną opinię Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej m. st. Warszawa.
- 3)** Czy Zamawiający, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP 44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?
AD.3 Zamawiający wymaga aby słupy wykorzystane przy realizacji inwestycji były zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.
- 4)** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów:
 - Kosztu eksploatacji słupa w skali roku
 - Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmujący gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa?AD. 4 Zamawiający podtrzymuje zasadę wyboru oferty, przedstawioną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 21.