

UWAGA

Wszystkie prace demontażowe i montażu modernizowanej instalacji elektrycznych nie mogą powodować utrudnień i zakłóceń w bieżącej pracy Urzędu.

Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego uzgadniania zakresu robót z administratorem budynku i zabezpieczenia miejsca pracy zgodnie z przepisami BHP.

Po każdorazowym zakończeniu prac wykonawca zobowiązany będzie do sprzątania miejsca pracy.

W przypadku nie wykonania prac porządkowych inwestor najmie firmę sprzątającą, a kosztami obciąży wykonawcę.

Wszystkie prace związane z przełączeniami w rozdzielni RGNN należy uzgadniać z gwarantem tj firmą SCHNEIDER [gwarancja do grudnia 2014r] a koszty pokryje wykonawca.

Przed przygotowaniem oferty, wykonawca musi dokonać pomiarów w naturze dla projektowanej instalacji elektrycznych[włz-ty, koryta obudowy rozdzielni itp.]

Opracował W.Mróz/
upr. proj bud St/530/83

