



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Sprawa: UD-VI-ZP/58/15

Warszawa, dnia 24.08.2015 r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na **wymianę instalacji elektrycznych (etap I) w piwnicy budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie - UD-VI-ZP/58/15.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*) przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania złożone w ww. postępowaniu.

1. UPS Galaxy 5000 nie jest już produkowany od kilku lat.
Można podłączyć nowszą serię Galaxy 5500 60kVA z Power factorem 0,9 (Galaxy5000 miało 0,8).

Czy Zamawiający akceptuje powyższe rozwiązanie?

Odp.1 Tak można podłączyć nowszą serie Galaxy 5500 (80kVA), niezbędna jednak będzie wymiana płyty sterującej Galaxy 5000.

2. Żeby sprecyzować UPS musimy wiedzieć jakie baterie są wykorzystywane przy obecnym UPS-ie i czy UPS-y będą podłączone równolegle ze sobą czy też będą pracowały pojedynczo.

Odp.2 Obecnie wykorzystywane baterie to P12V2130, UPSy będą podłączone ze sobą równolegle.

3. Prosimy o informację czy posiadacie Panowie bypass zewnętrzny i jakie przekroje kablowe są przygotowane w rozdzielnicy RUPS."

Odp.3 Tak instalacja posiada bypass zewnętrzny, przekroje kablowe to 2x[5xYKY_{zo} 1x120mm²].

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego: <http://zamowienia.pragapld.waw.pl> w zakładce niniejszego przetargu zamieściliśmy skorygowany przedmiar robót wraz z rysunkiem rzutu piwnic. Pozostałe elementy dokumentacji projektowej pozostają bez zmian.

Ponadto informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu został przesunięty z dnia 03.09.2015 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 13⁰⁰) na dzień **04.09.2015 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 15⁰⁰).**

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Jan Kucharski
-3287-