

UWAGI:

1. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODY PROWADZIĆ NA WYS. MIN. 2 m LICZĄC OD POSADZKI DO SPODU IZOLACJI.
2. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH MONTOWAC ODPOWIETRZENIA,A W NAJNIŻSZYCH ODWODNIENIA.
3. SPECYFIKACJA W OPISIE TECHNICZNYM.
4. WENTYLACJA POMIESZCZENIA–GRAWITACYJNA– istniejąca do modernizacji
5. ODWODNIENIE WĘZŁA–GRAWITACYJNE– istniejące
6. WYSOKOŚĆ WĘZŁA 2,59m
7. ODWODNIENIA I ODPOWIETRZENIA SPROWADZIĆ NAD LEJKI W RURZE SPUSTOWEJ I DALEJ DO STUDZIENKI
8. Max. roztaw podpór pod rurociągi: DN 100–4.5m. DN 80–4.0m; DN 65 i DN 50–3.5m; DN 40–2.5m; mniejsze–2.0m. wg. KESC–77/61.1

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

- WODA SIECIOWA
- WODA INSTALACYJNA co
- WODA ZIMNA,CIEPŁA I CYRKUL.CW.
- RURA WZBIORCZA
- PRZEWÓD KANALIZACYJNY

OZNACZENIA ELEMENTÓW AUTOMATYKI

ZRco – zawór regulacyjny dla co. z siłownikiem
ZRcw – zawór regulacyjny dla cw. z siłownikiem
Tzew,–czujnik temp.zewn. na ścianie PN 3m nad terenem
Tpco,Tco, Tcw, Tcw.d – czujniki temperatury zanurzeniowe
STW–czujnik temp. bezpieczeństwa co.
STB–ogranicznik temp. bezpieczeństwa cw.
R–regulator
LC–główny licznik ciepła
RRC–regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu

PRZYŁĄCZE SC. I ZAWORY GŁÓWNE ISTNIEJĄCE– BEZ ZMIANY

PRECYZJA
ul. REMBIELIŃSKA 20/166
TEL. 512-361-811
FAX. 22-302-84-50
03-352 WARSZAWA

Obiekt: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XCIX ul. FUNDAMENTOWA 38/42 WARSZAWA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO

Tresć rysunku: RZUT WĘZŁA

Skala	Opracował	Uprawnienia		Nr rysunku
---	mgr inż. Małgorzata Olesińska	St-09/89		2
Data 05.2015	Opracował mgr inż. Krystyna Chudziej	Wa-856/94		