



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

ppl.wzp@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 18.04.2016 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/31/16

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na **remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 250 przy ul. Kinowej 10A w Warszawie - UD-VI-ZP/31/16.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej, działając zgodnie z art. 12a i 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2015 r. poz. 2164*), przekazuje poniżej wyjaśnienia Zamawiającego.

1. Czy gruz o objętości ok 20 m³ wyst. w przedmiarze dotyczy wyłącznie rozebranego cokołu ogrodzenia?

Odp.: 19,07 m³ dotyczy stóp fundamentowych (jak również starego ogrodzenia – decyzja Dyrektora Przedszkola).

2. Czy nowe ogrodzenie będzie pozbawione cokołu betonowego?

Odp.: Pozostawiamy istniejący cokół.

3. Czy stopy fundamentowe słupków wymagają zastosowania szalunków. Jeśli tak, na jaką wysokość ponad grunt stopy winny zostać wprowadzone.

Odp.: Wymagają zastosowania szalunków. Rzędną górnej powierzchni stóp fundamentowych dostosujemy do wysokości istniejącej podmurówki (cokołu).

4. W jaki sposób przęsło będzie montowane do słupka stalowego - marki skręcane za pomocą śrub zamkowych M6 czy spawane?

Odp. Preferowany sposób: montaż z pomocą śrub.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert został przesunięty z dnia 22.04.2016 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 13⁰⁰) na dzień **25.04.2016 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 13⁰⁰).**

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Jan Kucharski

-3287-