



# Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

## Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

[ppl.wzp@um.warszawa.pl](mailto:ppl.wzp@um.warszawa.pl), [www.pragapl.d.waw.pl](http://www.pragapl.d.waw.pl)

UD-VI-WZP.271. .2016.ALU

Warszawa, 18.05.2016 r.

Nr pisma:

Rej. ZP: UD-VI-ZP/36/16

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na **Przebudowę oświetlenia ulicy Nizinnej w Dzielnicy Praga-Południe - UD-VI-ZP/36/16.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2015 r. poz. 2164*), przekazuje poniżej wyjaśnienia Zamawiającego.

W związku z udzieloną odpowiedzią z całą odpowiedzialnością stwierdzam iż przedstawiona przez Państwa informacja opiera się na nieaktualnych danych. Firma Valmont Polska sprowadzała słupy oświetleniowe z fabryki Valmont we Francji ale nie wprowadzała do obrotu słupów o podanym wymiarze drzwiczek. Ponadto drzwiczki w słupach Valmont umieszczone były 500 mm od podstawy a nie 600 mm jak przewiduje opis zamówienia. Firma Elektromontaż Rzeszów nie produkuje słupów aluminiowych o podanych w PFU wymiarach drzwiczek 400 x 95. W związku z powyższym podtrzymuję twierdzenie iż opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazuje na firmę Rosa Tychy a co za tym idzie doszło do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wyraźnie wskazujący na jednego producenta. Ponadto proszę o podanie danych statystycznych oraz wskazanie ekspertyz lub badań na jakich bazuje zamawiający twierdząc w odpowiedzi iż słupy aluminiowe cechują się znacznie dłuższą żywotnością niż słupy stalowe. Publikowanie tego typu twierdzeń niepopartych dowodami a zwłaszcza publikowanie przez Urząd Dzielnicy może być uznane za złamanie art 3.1.2 ustawy z dnia 16.04.1993 roku o zwalczaniu wolnej konkurencji cyt: "Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:.....pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku," W przypadku braku takich danych porównawczych lub ekspertyz proszę o opublikowanie stosownego sprostowania. Jednocześnie pragnę przypomnieć że pozostałe Urzędy Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy oraz Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Terenów Publicznych dopuszczają do stosowania zarówno słupy aluminiowe jak i stalowe ocynkowane. Na terenie dróg podległych w/w jednostkom jak dotąd nie stwierdzono dłuższej żywotności słupów aluminiowych oraz ich łatwiejszej konserwacji. Takie zjawisko jest charakterystyczne tylko dla terenu Dzielnicy Praga Południe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że producenci słupów aluminiowych dają długie okresy gwarancji na swoje wyroby, np. firma Rosa 20 lat, a producenci słupów stalowych, ocynkowanych dają okresy gwarancji znacznie krótsze, np. firma Valmont Polska od 2 do 5 lat. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej wielkości drzwiczek niż przedstawiona w specyfikacji, pod warunkiem uzyskania możliwości właściwego dostępu przez służby konserwacyjne do złącza słupowego. Wysokość dolnej krawędzi wnęki od podstawy słupa musi spełniać normy bezpieczeństwa oraz warunki określone przez Zarząd Dróg Miejskich Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2016 r. o godz. 12<sup>00</sup>. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2016 r. o godz. 13<sup>00</sup>

NAUCZALNIK  
WYDZIAŁU ZAPRAWIEN PUBLICZNYCH  
dla DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

*Jan Kucharski*  
-3287-