

Warszawa, dn. 5.04.2016 r.

**Uwagi dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Nowaka –Jeziorańskiego**

**Przedszkole**

1. W przedszkolu nie trzeba wyznaczać miejsca na wózki dziecięce, natomiast potrzebne są stojaki na rowerki.
2. W magazynku na pościel i leżaki nie można przechowywać materiałów edukacyjnych.
3. Na parterze, w pobliżu szatni dziecięcej, potrzebna jest szatnia i łazienka dla pracowników.
4. Sala gimnastyczna powinna mieć około 110 m<sup>2</sup>.
5. Ze względu na duże potrzeby w zakresie miejsc przedszkolnych proponuję zrezygnować z dwóch sypialni i utworzyć salę zabaw z zapleczem, co pozwoli nam przyjąć o 25 dzieci więcej.
6. Zwiększyć powierzchnię gabinetu dyrektora z 16 m<sup>2</sup> na 22 m<sup>2</sup>, a zmniejszyć powierzchnię sekretariatu i pokoju biurowego.
7. Pokój do rozmów indywidualnych (np. z rodzicami) powinien znajdować się na parterze.
8. Ogród przedszkolny - sprzęt terenowy dostosowany do wieku dzieci; teren podzielony na strefy, ze względu na wiek dzieci, np. 3 latki, 4-latki, 5-6 latki. Plac zabaw dla dzieci 6-letnich powinien być częścią ogrodu przedszkolnego (zmiana przepisów dot. obowiązku szkolnego - od 7 r. życia).
9. Toaleta zewnątrz dla dzieci, do korzystania podczas pobytu w ogrodzie.

**Szkoła podstawowa**

1. Toalety dla pracowników na każdej kondygnacji.
2. Odrębna szatnia dla personelu niepedagogicznego.
3. Zaplanowanie placu zabaw dla świetlicy szkolnej (ze świetlicy szkolnej w większości korzystają dzieci z klas I-III).
4. Wygospodarowanie więcej pomieszczeń na świetlicę szkolną (jak wynika z danych innych szkół podstawowych Dzielnicy ok. 12 grup dzieci będzie korzystało w tym samym czasie ze świetlicy szkolnej).
5. Plac zabaw dla dzieci 6-letnich należy przeznaczyć dla dzieci ze świetlicy szkolnej; zaplanować toaletę dla tych dzieci.
6. Zaplanowanie pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń dla administracji szkolnej (np. w miejsce jednego pokoju nauczycielskiego).
7. Zaplanowanie gabinetu dla wicedyrektora zespołu.

Jednocześnie obiekt musi spełniać wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej tak jak dla przedszkoli.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Lilla Olszowska  
-2927-

INSPEKTOR

Agnieszka Kosiarz  
-2667-

NACZELNIK  
WYDZIAŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA  
dla DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Marzena Adamiak  
-3291-