



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga-Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509  
ppl.[wzp@um.warszawa.pl](mailto:wzp@um.warszawa.pl) [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/**112**/16

Warszawa, dn. 31 października 2016 r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **wykonanie robót remontowych związanych z utworzeniem nowych miejsc w Przedszkolu nr 153 ul. Chrzanowskiego 19 oraz w Przedszkolu nr 291 ul. Siennicka 19b w Warszawie** – nr sprawy UD-VI-ZP/112/16.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje odpowiedzi na pytania zadane w dniu 27.01.2016 r.

Odpowiadając na pytania dotyczące sprawy nr UD-VI-ZP/112 /16, informuję:

#### **1. Jakie mają być wymiary ścianki działowej składanej, systemowej?**

##### **ad 1**

Ścianka działowa, składana przesuwana ma 486 cm długości i 310 cm wysokości. Powinna składać się z 8 elementów, po ok. 60 cm x300 cm. Po rozłożeniu ma stanowić trwałą przegrodę rozdzielającą salę na dwie części. Po złożeniu ma się wykładać na dwie przeciwległe ściany. Montaż zamka /rygla/ w połowie rozpiętości ścianki. Materiał, z którego ścianka ma być zbudowana powinien zapewniać pełne bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Dolny tor jezdny do wbudowania w parkiet, górny mocowany do stropu.

#### **2. Jakiego modelu i rodzaju wykończenia powierzchni mają być drzwi?**

##### **ad. 2**

Drzwi wewnętrzne, płytowe, przeszklone. Typu „Porta”. Wzorem dostosowane do drzwi zamontowanych w Przedszkolu.

***Jednocześnie informujemy, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.***