



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509
ppl.wzp@um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/6/17

Warszawa, dn. 17 luty 2017 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Ciemność, widzę ciemność**”
- **oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałkiem Wystawowym w Dzielnicy Praga Południe** – nr sprawy UD-VI-ZP/6/17.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej informuje, że w dniu **13.02.2017** r. oraz **14.02.2017** r. w dniu wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

- 1. Projekt lub opis jest niezgodny z aktualną normą PN-EN 13201-2:2016-03**
 - obowiązującą w Unii Europejskiej
 - wymogi bezpieczeństwa
- 2. Czy zamawiający dopuści zastosowanie w inwestycji słupa oświetleniowego z kompozytu, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.**

Zalety słupów kompozytowych:

- słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,
- słupy i drzewiczki nie mają wartości złomowej – ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,
- słup kompozytowy jest izolatorem – ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,
- słupy dostępne w wielu kolorach,
- słupy kompozytowe wykazują się dużym współczynnikiem bezpieczeństwa biernego w sytuacji kolizji samochodu ze słupem – zdecydowanie zmniejszają jej skutki. Zgodnie z rozporządzeniem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów od 1. stycznia 2015r. wszystkie słupy oświetleniowe przeznaczone do stosowania przy drogach publicznych będą musiały spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu wg normy PN-EN 12767. Słupy oświetleniowe nie spełniające tych wymagań będzie można nadal stosować na tego typu drogach, pod warunkiem zastosowania stałych barier ochronnych, spełniających wymagania powyższej normy, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie kosztów inwestycji.

Odpowiedzi:

AD. 1 Zamawiający informuje, że uregulowania Normy PN-EN 13201-2:2016-03 zostaną uwzględnione przez projektanta.

AD. 2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie w inwestycji słupa oświetleniowego z kompozytu.

Jednocześnie informujemy o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert z dnia 24.02.2017 r. na dzień **27.02.2017** r. składanie ofert do godz. **12:00** otwarcie ofert o godz. **14:00**.