



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga - Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

ppl.wzp@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dn. 05 czerwca 2017 r.

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/43/17

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie dostawy i montażu urządzeń dla czterech zadań pod nazwą:**

- „Plac zabaw dla dorosłych”
- „Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska”
- „Street Workout – Osiedle Ostrobramska”
- „Street Workout Park na skwerku przy ul. Majdańskiej”

nr sprawy UD-VI-ZP/43/17.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga - Południe w imieniu Komisji Przetargowej, przesyła w załączeniu pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 29.05.2017 r. oraz odpowiedź na ww. pytanie.

Pytanie dotyczy zadania nr 3 pn. „Street Workout – Osiedle Ostrobramska”

Zgodnie z normą 11630:2015-06 pod zestawy Street Workout wymagana jest nawierzchnia bezpieczna. Proszę o wskazanie rodzaju nawierzchni bezpiecznej zgodnej z normą.

Odpowiedź na pytanie:

Należy zastosować nawierzchnię żwirową w strefie bezpieczeństwa urządzeń. Materiał - żwir płukany, wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm, grubość nawierzchni według wymagań dotyczących krytycznej wysokości upadku zależnej od wymagań poszczególnych urządzeń.

Jednocześnie Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników nr 6, 8.3 oraz 9.3 do SIWZ.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia **09.06.2017 r.** do godz. **13:00**. Otwarcie ofert nastąpi dnia **09.06.2017 r.** o godz. **14:00**. Pozostałe warunki składania ofert, określone w SIWZ, pozostają bez zmian.