



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga - Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

ppl.wzp@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dn. 07 lipca 2017 r.

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/53/17

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Kobielskiej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej w Warszawie” w formule „projektuj i buduj”** - nr sprawy UD-VI-ZP/53/17.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga - Południe w imieniu Komisji Przetargowej, przesyła odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04.07.2017 r.

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda wykazania, że oferent w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie budowlane w formule "projektuj i buduj" obejmujące budowę/przebudowę ulicy o długości min. 400 m o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto, wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych. Czy Zamawiający uzna jako spełnienie powyższego warunku wykonanie w formule "projektuj i buduj" przebudowy ulicy o długości min. 400 m i o wartości 1 497 000,00 zł brutto?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający uzna za spełniających warunki udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej **jedno zadanie budowlane** w formule „projektuj i buduj” obejmujące budowę/przebudowę ulicy o długości min. 400m o wartości min. 1 497 000,00 zł brutto, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. W jakim celu należy wykonać kosztorysy ofertowe oraz inwestorskie skoro inwestycja realizowana trybem "zaprojektuj i buduj" RYCZAŁTEM, nie zaś obmiarowo, zatem koszty jednostkowe są nieistotne i tak naprawdę dobrowolnie kształtowalne?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wymaga wykonania kosztorysów ofertowych i inwestorskich.

3. Wg PFU należy wykonać chodniki z kostki betonowej brukowej - zwracamy uwagę, iż wg obecnych standardów warszawskich już się nie dopuszcza kostki do stosowania na ciągach pieszych lecz jedynie płyty bet. 50x50cm.

Odpowiedź na pytanie:

Ciągi pieszce należy wykonać z płyt betonowych 50x50x7cm. Zgodnie z PFU z kostki betonowej gr. 8cm należy wykonać część chodników przeznaczonych na postój samochodów, jeśli taka konieczność wystąpi.

4. Wg PFU ścieki przykrawężnikowe mają być wykonane tylko z elementów prefabrykowanych. Czy Zamawiający akceptuje zastosowanie ścieku z betonowej kostki brukowej 10x20cm Holland na wspólnej ławie betonowej z krawężnikami?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaprojektowanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej.

5. Wg PFU Zamawiający wymaga zaprojektowania odwodnienia. Prosimy o wskazania najbliższego odbiornika, czy jest obecnie w terenie kanał deszczowy/ogólnospławny, do którego wykonawca może się podłączyć, tj. dokonać zrzutu wód odpadowych z pasa drogowego (odwodnienia)? Brak tej informacji oznacza, iż może zajść konieczność wykonania np. podziemnych zbiorników retencyjnych, a nawet ostatecznie układów podczyszczania (separatory) i/lub przepompowni lub rozsączania wód odpadowych - zatem PFU jest nieprecyzyjne w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie:

Odwodnienie ulicy należy zaprojektować zgodnie z warunkami wydanymi przez MPWiK, które Wykonawca winien uzyskać na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

6. Czy w ulicy występuje obecnie oświetlenie? skąd zasilic projektowane oświetlenie uliczne? Czy koszt wykonania nowego przyłącza, np z oddalonego 1km złącza, obciąża Wykonawcę, czy też leży w gestii dostawcy prądu (Innogy) i jest czynione na koszt i staraniem Innogy budowa przyłącza we wskazane miejsce szafy osw.

Odpowiedź na pytanie:

Na ulicy należy przebudować obecnie istniejące oświetlenie. W zakresie zadania jest przebudowa najbliższej szafy sterowniczej OS, zgodnie z warunkami oraz schematem instalacji oświetlenia ulicznego uzyskanymi z ZDM Warszawa. Instalacja zasilania ze wskazanej szafy OS leży w zakresie zadania.

Jednocześnie Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników nr 6, 8 oraz 9 do SIWZ.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia **19.07.2017 r.** do godz. **13:00**. Otwarcie ofert nastąpi dnia **19.07.2017 r.** o godz. **14:30**. Pozostałe warunki składania ofert, określone w SIWZ, pozostają bez zmian.