



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga-Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509  
ppl.[wzp@um.warszawa.pl](mailto:wzp@um.warszawa.pl) [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/76/17

Warszawa, dn. 01 września 2017 r.

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Spożywczo- Gastronomicznych ul. Komorska 17/23 w Warszawie**  
– nr sprawy UD-VI-ZP/76/17.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje odpowiedź na pytanie zadane w dniu 30 sierpnia 2017 r.:

#### **Treść pytania:**

w związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu prosimy o wyjaśnienie:

\*\*\* przekrój - rysunek A04 mówi o wyrównaniu podbudowy asfaltowej betonem, prosimy o potwierdzenie ze grubość betonu (2 cm ) zgodnie z przedmiarem asfalt i beton nie zwiąże się na tyle plastycznie aby stanowiły całość, asfalt ma inne właściwości plastyczne niż beton i pracuje inaczej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż beton będzie odpryskiwał i się rozwarstwiał.”

#### **Odpowiedź zamawiającego:**

Zaprojektowana warstwa betonu jest jedynie wyrównaniem istniejącej podbudowy asfaltobetonowej. Frezowanie asfaltu zapewni odpowiednią przyczepność. Przyjęta w przedmiarze gr. 2 cm jest wartością średnią. Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.

*Wydział Zamówień Publicznych informuje Państwa, że na podstawie udzielonych odpowiedzi **nie zachodzą** przesłanki do przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.*