



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509
ppl.wzp@um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/95/17

Warszawa, dn. 16.11.2017 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *na*: **Wykonanie wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 w Warszawie (zadanie 1) oraz wykonanie wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 120 przy ul. Międzyborskiej 70 w Warszawie (zadanie 2)** – nr sprawy UD-VI-ZP/95/17.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje odpowiedź na pytanie zadane przez Państwa w dniu 13.11.2017 r.

Treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki okiennej z profili 5-cio komorowych? Ponieważ ilość komór nie wpływa na współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji okiennej (a taki zapis ogranicza zachowanie uczciwej konkurencji) prosimy o dopuszczenie do realizacji zadania również profile pięciokomorowe, dzięki którym zostanie osiągnięty wymagany w SIWZ współczynnik przenikania ciepła.

Odpowiedź zamawiającego:

Wyrażam zgodę na zastosowanie stolarki okiennej wykonanej z profili 5-cio komorowych.

*Wydział Zamówień Publicznych informuje Państwa, że na podstawie udzielonej odpowiedzi **zachodzą** przesłanki do **przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 20.11.2017 r. na dzień 21.11.2017 r. składanie ofert do godz. 13:00 otwarcie ofert o godz. 14:00***