



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509
ppl.wzp@um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

UD-VI-ZP/27/18

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

W nawiązaniu do pytań Wykonawcy z dnia 25.04.2018 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *na: Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 373 przy ul. Angorskiej 2, Przedszkolu nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3 i Przedszkolu nr 370 przy ul. Umińskiego 11* – nr sprawy UD-VI-ZP/27/18, przekazuję poniżej treść odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje w załącznikach na oprawy jednego producenta oświetlenia LED. Mając na uwadze powyższe czy Zamawiający dopuszcza zamienniki opraw oświetleniowych o parametrach nie gorszych niż te podane w załączniku nr 9 ?

Odp.: Nie jest prawdą, że Zamawiający wskazał oprawy jednego producenta. Zamawiający w załączniku nr 9 wskazał jedynie parametry techniczne opraw oświetleniowych. Zaproponowane o ofercie oprawy muszą posiadać parametry nie gorsze niż te podane w załączniku nr 9.

Pytanie nr 2: Zamawiający w dokumentacji przetargowej zawarł również wymiary opraw oświetleniowych, które w żaden sposób nie są wyznacznikiem jakości opraw oświetleniowych LED. Czy Zamawiający dopuści oprawy zbliżone kształtem a nie wymiarami? Ponadto jako Wykonawca chcemy zasugerować, iż Zamawiający dopuścił parametry o tolerancji +/- 5 % do wymiarów, dalej żadna z dostępnych opraw na rynku nie spełni wymagań prócz opraw wskazanych przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wskazał, żadnej oprawy z nazwy. Parametry techniczne opraw precyzuje opis zamówienia. Rozmiar opraw został podany w celu minimalizacji koniecznego odtworzenia prac malarsko-budowlanych w pomieszczeniach. Zamawiający akceptuje oprawy o większym rozmiarze.

Pytanie nr 3: Proszę o potwierdzenie, że okres gwarancji wpisany do formularza ofertowego ma być tożsamy z okresem gwarancji producenckiej?

Odp.: Okres gwarancji wpisany do formularza ofertowego ma być tożsamy z okresem gwarancji producenckiej.

Pytanie nr 4: Na bazie jakich dokumentów ma być weryfikowany parametr wydajności świetlnej opraw oświetleniowych?

Odp.: Parametry oprawy będą weryfikowane na podstawie kart katalogowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddania oprawy do badań w niezależnym laboratorium (zgodnie z zapisem w SIWZ), jeśli będzie miał wątpliwości do poprawności zadeklarowanego parametru.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający akceptuje, iż rozwiązaniem równoważnym bądź lepszym

jest wykonanie oprawy z aluminium?

Odp. Tak Zamawiający zaakceptuje oprawy z aluminium jeżeli będą w kolorze białym.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający akceptuje, iż rozwiązaniem równoważnym bądź lepszym jest wykonanie odbłyśnika z aluminium?

Odp. Jak wyżej.

Pytanie nr 7: Czy Wykonawca po wykonaniu gipsowania maluje tylko fragment ściany tj. obszar bruzdowania czy całą powierzchnię ściany/sufitu?

Odp. Wykonawca po wykonaniu wymiany opraw maluje całą powierzchnię sufitu.

Pytanie nr 8: Ile pomieszczeń zostanie udostępnionych Wykonawcy równocześnie do przeprowadzeniu remontu po odebraniu placu budowy? Czy będzie to etapami? Obiekt na którym będą wykonywane prace jest czynny, czy prace mogą być wykonywane w nocy?

Odp. Pomieszczenia będą udostępniane etapami. Obiekty będą czynne i nie dopuszcza się prac w nocy.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dopuszcza oprawy, które nie posiadają badań fotobiologicznych?

Odp. Wszystkie oprawy i źródła światła muszą być zgodne z przepisami prawa.

Pytanie nr 10: W związku z przeprowadzoną wizją lokalną w dniu 24.04.2018 r. w placówkach oświatowych mamy następujące pytania: Czy wycena ma opierać się na dokumentacji przedmiaru robót budowlanych tzn. ilość opraw oświetleniowych rozliczana zgodnie z przedmiarem? Na wszystkich trzech obiektach stan faktyczny różni się ze stanem podanym przez Zamawiającego? Część opraw oświetleniowych zainstalowanych na obiektach ma wbudowany moduł oświetlenia awaryjnego. Czy Wykonawca ma uwzględnić, także oprawy awaryjne w swojej wycenie?

Odp. Zamawiający w SIWZ podał w przedmiarach ilość oraz typ opraw do wymiany na każdej z placówek, którą należy wycenić w ofercie.

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający posiada zestawienie pomieszczeń na poszczególnych placówkach w których będzie przeprowadzona wymiana oświetlenia?

Odp. Zamawiający w SIWZ podał, że nie dysponuje dokumentacją techniczną placówek.