



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509
ppl.wzp@um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dn. 27.04.2018 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych pn: wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Kinowej na odcinku od ul. Stanisława Augusta w kierunku al. J. Waszyngtona w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie* - nr sprawy UD-VI-ZP/25/18.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej przedstawia poniżej pytanie od Wykonawcy z dn. 25.04.2018 r. i odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie:

„w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na nawierzchnię jezdni i chodników ul. Kinowej na odcinku od ul. Stanisława Augusta w kierunku al. J. Waszyngtona w Dzielnicy Praga-Południe niniejszym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące nawierzchni z kostki granitowej. Mianowicie prosimy o podanie sposobu oraz materiału, jakim ma być spoinowana nawierzchnia z kostki granitowej (zarówno ściek z kostki rzędowej jak i nawierzchnia z kostki surowołupanej)”.

Odpowiedź:

„W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na „wymiana nawierzchni jezdni i chodników ulicy Kinowej na odcinku od ulicy Stanisława Augusta w kierunku al. J. Waszyngtona” dotyczące materiału do spoinowania kostki granitowej informuję, że spoinowanie nawierzchni z kostki granitowej należy wykonać z materiału na bazie żywic epoksydowych”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 30.04.2018 r. na dzień 08.05.2018 r. składanie ofert do godz. 11:00, otwarcie ofert o godz. 12:00.