



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509
ppl. wzp@um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/27/18

Warszawa, dn. 25.04.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *na*: **Wymiana opraw oświetleniowych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 373 przy ul. Angorskiej 2, Przedszkolu nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3 i Przedszkolu nr 370 przy ul. Umińskiego 11** – nr sprawy UD-VI-ZP/27/18.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje poniżej pytania zadane przez Wykonawcę:

1. Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje w załącznikach na oprawy jednego producenta oświetlenia LED. Mając na uwadze powyższe czy Zamawiający dopuszcza zamienniki opraw oświetleniowych o parametrach nie gorszych niż te podane w zał. Nr 9 ?
2. Zamawiający w dokumentacji przetargowej zawarł również wymiary opraw oświetleniowych, które w żaden sposób nie są wyznacznikiem jakości opraw oświetleniowych LED. Czy Zamawiający dopuści oprawy zbliżone kształtem a nie wymiarami?
Ponadto jako Wykonawca chcemy zasugerować, iż Zamawiający dopuścił parametry o tolerancji +/- 5 % do wymiarów, dalej żadna z dostępnych opraw na rynku nie spełni wymagań prócz opraw wskazanych przez Zamawiającego.
3. Proszę o potwierdzenie, że okres gwarancji wpisany do formularza ofertowego ma być tożsamy z okresem gwarancji producentkiej?
4. Na bazie jakich dokumentów ma być weryfikowany parametr wydajności świetlnej opraw oświetleniowych?
5. Czy Zamawiający akceptuje, iż rozwiązaniem równoważnym bądź lepszym jest wykonanie oprawy z aluminium ?
6. Czy Zamawiający akceptuje, iż rozwiązaniem równoważnym bądź lepszym jest wykonanie odbłyśnika z aluminium ?
7. Czy Wykonawca po wykonaniu gipsowania maluje tylko fragment ściany tj. obszar bruzdowania czy całą powierzchnię ściany/sufitu?
8. Ile pomieszczeń zostanie udostępnionych Wykonawcy równocześnie do przeprowadzeniu remontu po odebraniu placu budowy? Czy będzie to etapami? Obiekt na którym będą wykonywane prace jest czynny, czy prace mogą być wykonywane w nocy?
9. Czy Zamawiający dopuszcza oprawy, które nie posiadają badań fotobiologicznych?
10. W związku z przeprowadzoną wizją lokalną w dniu 24.04.2018 r. w placówkach oświatowych mamy następujące pytania:
 - Czy wycena ma opierać się na dokumentacji przedmiaru robót budowlanych tzn. ilość opraw oświetleniowych rozliczana zgodnie z przedmiarem?
 - Na wszystkich trzech obiektach stan faktyczny różni się ze stanem podanym przez Zamawiającego ?
 - Część opraw oświetleniowych zainstalowanych na obiektach ma wbudowany moduł oświetlenia awaryjnego. Czy Wykonawca ma uwzględnić, także oprawy awaryjne w swojej wycenie?
11. Czy Zamawiający posiada zestawienie pomieszczeń na poszczególnych placówkach w których będzie przeprowadzona wymiana oświetlenia?