

1. Prosimy o odniesienie si do rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją techniczną

Instalacja kontroli dostępu i sygnalizacja kontroli włamania i napadu.	Przedmiar	PW
Poz. 59d.2 Montaż czujki ruchu - pasywna podczerwieni	65	90
Instalacja p.poż.	Przedmiar	PW
Poz. 146d.6 Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu	77	193
Poz. 147d.6 Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu ze wskaźnikiem zadziałania	77	193
Poz. 153d.6 Montaż gniazd pożarowych - gniazdo uniwersalne	144	388
Poz. 152d.6 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru	45	50
Liniowa czujka dymu zasięg 50-100m	brak pozycji	8
Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, wewnętrzny, czerwony	brak pozycji	14

2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dostawy i montażu rozdzielnic PPOŻ, RB1, RB2 (rys. 23, 24, 25).
3. Brak schematu dla rozdzielnicy RH. Prosimy o uzupełnienie.
4. Proszę o przedstawienie wymagań stawianym systemowi monitorowania konstrukcji dachu.