

PYTANIA Z DNIA 02.08.2018

W Projekcie wykonawczym – „SPECYFIKACJA POSADZKA SPORTOWA”, na stronie 2 zawarty jest taki oto zapis:

d. Wykładzina sportowa PVC o łącznej gr. 9 mm i kompleksie wierzchniej warstwy użytkowej z PVC o gr. min. 2,1 mm

Zwracam się do Zamawiającego o dopowiedź na następująca kwestię:

Z uwagi na fakt, że jedynymi producentami sportowych, warstwowych wykładzin PCV, z warstwę użytkową o grubości 2,1 mm, są fabryki Limona i Mondo,

a jednocześnie, z zapisu SIWZ dotyczącego wymogów, jakie spełniać musi podłoga sportowa, wynika:

1. podłoga – jako cały system – tj. konstrukcja legarowa do której za pośrednictwem płyt wiórowych, przyklejona jest wykładzina, musi spełniać wymogi normy PN-EN 14904:2006.
2. wykładzina sportowa PCV, warstwowa, musi mieć grubość całkowitą minimum 9 mm (grubość wykładzin mierzy się wg normy EN 428)
3. wykładzina musi mieć grubość warstwy użytkowej minimum 2,1 mm (grubość warstwowych wykładzin mierzy się wg normy EN 429).
4. wykładzina musi posiadać wszystkie wymienione w projekcie rekomendacje,

i z uwagi na fakt, że nie istnieje ani producent samej wykładziny, ani producent całego systemu podłogi z tą wykładziną, których wyrób budowlany, spełnia wszystkie powyższe cztery wymogi, należy stwierdzić, że wymóg dostarczenia tak opisanego wyrobu budowlanego, jest żądaniem wyrobu abstrakcyjnego, nie istniejącego. Każdy podmiot, któremu udzielić Państwo zamówienia i z którym podpiszecie umowę, będzie mógł ją, nawet na etapie końcowym, a więc tuż przed realizacją podłogi sportowej - ostatniego elementu inwestycji - rozwiązać. Udzielimy wsparcia prawnego i doradczego temu podmiotowi w tej materii, uświadamiając jednocześnie Państwu, że każda decyzja o próbie realizacji podłogi, będzie złamaniem prawa. Alternatywą więc będzie, zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Podkreślić chcę, że obecnie jest kilkadziesiąt skończonych obiektów sportowych, których inwestorzy/właściciele żyją w świadomości, że wykładzina pokrywająca ich sportową podłogę, posiada warstwę użytkową – za taką zapłacili – o grubości 2,1 mm, podczas gdy ma ona – ta wykładzina – naprawdę 0,66 mm. Trzykrotnie więc krótsza jest jej żywotność.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający zmieni powyższe zapisy i dopuści:

1. sportową wykładzinę jednorodną (homogeniczną), np. z kauczuku lub linoleum, (której warstwa użytkowa jest niemal równa grubości całkowitej wykładziny) oraz posiada rekomendację/certyfikat przynajmniej jednej z niżej wymienionych instytucji:

- a. Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB - najwyższy poziom rozgrywek level 1 OFFICIAL APPROVED
- b. Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF
- c. Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF
- d. Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA
- e. Certyfikat BWF (badminton)
- f. Certyfikat IFF –Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie (Unihokeja)
- g. Certyfikat ITF – Międzynarodowej Federacji Tenisa Ziemnego
- h. Certyfikat ITTF i ETTU – Międzynarodowej i Europejskiej Federacji Tenisa Stołowego
- i. Certyfikat FISU – Federacji Sportów Szkolnych i Studenckich

2. warstwową wykładzinę PCV, o grubości całkowitej wg. EN 428 – 8 mm plus/minus 2 mm, i grubością warstwy użytkowej wg. EN 429 - min. 0,70 mm, oraz posiada rekomendację/certyfikat przynajmniej jednej z niżej wymienionych instytucji:

- a. Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB - najwyższy poziom rozgrywek level 1 OFFICIAL APPROVED
- b. Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF
- c. Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF
- d. Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA
- e. Certyfikat BWF (badminton)
- f. Certyfikat IFF –Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie (Unihokeja)
- g. Certyfikat ITF – Międzynarodowej Federacji Tenisa Ziemnego
- h. Certyfikat ITTF i ETTU – Międzynarodowej i Europejskiej Federacji Tenisa Stołowego
- i. Certyfikat FISU – Federacji Sportów Szkolnych i Studenckich