



Oznaczenia jak na rys nr 1

~~X~~ -poza zakresem etapu I

- UWAGI:
- 1.Nieoznaczone średnice Dz20x3,4
 - 2.Nieoznaczone średnice armatury wg rys rozwinięcia
 - 3.Przewody prowadzone podtyńkowo izolować otuliną z pianki PE w płaszczu
 - 4.Wszystkie przewody prowadzone nad drzwiami obudowane wodoodporną płytą GKBI gr 12,5 mm,
 - 5.W miejscu montażu zaworów obsadzić skrzynki rewizyjne

MAGUS Warszawa ul. Książkowa 7B/504	
OBIEKT: Szkoła Podstawowa Nr 60 Warszawa ul. Zbaraska 3	
TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana instalacji zimnej wody, centralnej ciepłej wody oraz wodociągowej przepiępzozarowej	
RYSUJEK Rzut piętra I	
Opracował mgr inż. Magdalena Sujak	
Projektował mgr inż. Eleonora Stolarczyk	
Sprawdził mgr inż. Marek Roszkowski	
Faza Skala 1:100	Nr rys 3