



### Uwagi:

1. Pion c.o. wykonać z rur stalowych precyzyjnych ze szwem kalibrowanych produkowanych wg PN-EN 10305-3:2011 ocynkowanych galwanicznie.
2. Gałazki wykonać z rur o średnicy  $15 \times 1,2 \text{ mm}$ .
3. Na gałazkach powrotnych montować zawory powrotne  $D_n 15$ .

PION C.O.