



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga - Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

[ppl.wzp@um.warszawa.pl](mailto:ppl.wzp@um.warszawa.pl), [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

## **WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* na: **Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 w Warszawie** - nr sprawy UD-VI-ZP/37/19.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga - Południe, w imieniu Komisji Przetargowej, przekazuje poniżej pytanie Wykonawcy z dnia 30.04.2019 r.

Pytanie: „W projekcie wykonawczym jest zdanie: "W ramach tego samego zadania planuje się również (zawarte w odrębnych opracowaniach branżowych):

- Wymianę instalacji c.o.
- Wymian elementów oświetlenia na elewacji.
- Wymianę części instalacji odgromowej"

oświetlenie i otok są w przedmiarach prac więc są do wymiany zapewne ale czy instalacja c.o. i instalacja odgromowa na budynku również należą do zakresu prac? Jeśli tak proszę o uzuelnienie przedmiarow robot”.