



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga - Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

ppl.wzp@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

UD-VI-WZP.271. .2019.ALU

Nr pisma:

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/53/19

Warszawa, dnia 20.7.2019r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* na: **Wykonanie robót w zakresie budowy węzła ciepła w istniejącym budynku przy ul. Siennickiej 40 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16”** - nr sprawy UD-VI-ZP/53/19.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga - Południe, w imieniu Komisji Przetargowej, przekazuje poniżej treść udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 26 oraz 27 czerwca 2019 r.

Pyt.: Proszę o informację jaki jest oczekiwany przez zamawiającego termin realizacji budowy węzła w budynku przy ul. Siennickiej 40. W SIWZ jest zapis, że 70 dni po podpisaniu umowy, ale nie jest to dla mnie precyzyjne bo umowę można podpisać za 3 tygodnie, a można i za 3 miesiące. Jaki jest oczekiwany termin odbioru robót?

Odp.: Realizacja umowy nastąpi w terminie 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi w terminie związania ofertą zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Pyt.: W jaki sposób i kiedy można dokonać wizji lokalnej?

Odp.: Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w dniu **04.07.2019 r. o godz. 14.00** na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.

Pyt.: załącznik nr 9 do SIWZ mówi iż “połączenia wszystkie muszą być rozdzielne/rozłączne armatury” czyli każdy zawór gwintowany musi być ze śrubunkiem? a co np z zaworami spawanymi?

Odp.: Tak, każde połączenie armatury gwintowanej musi być z użyciem śrubunka mosiężnego. Zapis dotyczy armatury gwintowanej wymienionej w zestawieniu materiałów w projekcie.

Pyt.: tenże załącznik mówi że powinno być zawarcie z Veolia umowy na dopust wody. Taką umowę zawiera właściciel a nie wykonawca?

Odp.: Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w imieniu Użytkownika. Chodzi o załatwienie wszelkich formalności związanych z umową.

Pyt.: załącznik nr 9 –“pomoc w załatwieniu z Veolią obniżenie mocy zamówionej” – o co w tym punkcie chodzi? Co ma do tego wykonawca?

Odp.: Wykonawca jest zobowiązany do pomocy Użytkownikowi w załatwieniu wszelkich formalności związanych z obniżeniem mocy zamówionej wynikającej z przeprowadzanej termomodernizacji.

Pyt.: **W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie bezpośrednio na mojego maila lub zamieszczenie na stronie internetowej kosztorysu ofertowego (pustego) w wersji edytowalnej w celu szybszego jego wypełnienia.**

Odp.: Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej.

Jednocześnie Wydział Zamówień Publicznych informuje, że na podstawie udzielonych odpowiedzi **nie zachodzą** przesłanki do przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁDŃNE
M.ST. WARSZAWY
I Szostak-Smith
Izabela Szostak-Smith
-4169-