



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. 22 44 35 509, faks 22 44 35 552

ppl.wzp@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 26...08.2019 r.

Rej. ZP: UD-VI-ZP/74/19

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego, al. Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie - UD-VI-ZP/74/19.**

działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania zadane do ww. postępowania:

1. Prosimy o podanie czego dotyczy podany parametr strumienia świetlnego: samej opraw LED czy źródła światła uzyskanego z oprawy pomniejszonego o współczynnik sprawności?

**Odp.: Parametr strumienia świetlnego odnosi się do strumienia uzyskanego z oprawy.**

2. Prosimy o podanie jakie dokładnie pomiary należy wykonać po adaptacji akustycznej pomieszczeń: czas pogłosu/ wskaźnik transmisji mowy/ wskaźnik przejrzystości dźwięku?

**Odp.: Czas pogłosu - we wszystkich pomieszczeniach w których instalowane będą płyty akustyczne, czas pogłosu/przejrzystość dźwięku/transmisja mowy – w salach prowadzenia zajęć z języków obcych, muzyki i sali gimnastycznej.**

3. Prosimy o wskazanie ilości pomieszczeń które mają być pomierzone.

**Odp.: Wykaz pomieszczeń i zakres pomiarów jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.**

4. Dokumentacja przetargowa, tj. projekt akustyki powołuje się na raport z badań czasu pogłosu oraz wymagania normatywne dla pomieszczeń – jako załącznik nr 6 do projektu- prosimy o udostępnienie tego dokumentu .

**Odp.: Załącznik 6 jest integralną częścią dokumentacji projektowej i zostaje dołączony do dokumentacji przetargowej.**

5. Prosimy o zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności wykonawcy za uzyskane wyniki badań akustycznych przeprowadzanych po adaptacji akustycznej - prace będą efektem projektu i wytycznych przekazanych do realizacji, a wyniki pomiarów odzwierciedlają poprawność przyjętych założeń.

**Odp.: Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje jakość i ilość robót wykonywanych przez niego. W materiałach przetargowych nakłada się na Wykonawcę obowiązek stosowania materiałów o parametrach nie niższych niż opisane w projekcie i przedstawiania kart materiałowych przed wbudowaniem materiałów.**

Załączniki:

-Załącznik nr 6 do projektu- Ekspertyza akustyczna

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY PRAGA-PÓŁDNI  
M.ST. WARSZAWY

Izabela Szostak-Smith  
-4169-