



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509  
[ppl.wzp@um.warszawa.pl](mailto:ppl.wzp@um.warszawa.pl) [www.pragapl.d.waw.pl](http://www.pragapl.d.waw.pl)

Warszawa, dn. <sup>16</sup> 10.2019 r.

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/101/19

### Wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont pokrycia dachowego nad budynkiem głównym Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Tarnowieckiej 4 w Warszawie** – nr sprawy UD-VI-ZP/101/19.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, działając w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje poniżej odpowiedzi na zadane w dniu 14.10.2019 r. pytanie.

#### Pytanie:

W przedmiarze prac grubość docieplenia styropapy wynosi 14 cm , a w opisie zamówienia już jest grubość styropapy 18 cm . To którą grubość należy przyjąć do wyceny prac ?

#### Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia, w akapicie „zakres robót” jest wpisana poprawna grubość styropapy — 14 cm i taka jest w przedmiarze robót. Taką grubość styropapy (14 cm) należy przyjąć do wyceny.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE  
M.ST. WARSZAWY

*Izabela Szostak-Smith*  
-4169-