



**Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe
Miasta Stołecznego Warszawy**

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 44 35 105

iszostak@um.warszawa.pl www.um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

Warszawa,¹⁹ lutego 2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Wykonanie grupowego wężła cieplnego dla Szkoły Podstawowej nr 215 i dla Pływalni „Szuwarek” w budynku Szkoły Podstawowej 215 ul. Kwatery Głównej 13 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - UD-VI-ZP/4/20.**

działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych¹ Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie kompletnego Projektu Wykonawczego w zakresie instalacji elektrycznej dla wężła cieplnego W1 – Szkoła (załączono tylko rys. 1,2,4 bez Opisu i pozostałych rysunków)

Odpowiedź:

Brakujący Opis techniczny oraz rysunki 3,5,6,7,8 do Projektu Wykonawczego w zakresie instalacji elektrycznej W1 – Szkoła, zostały uzupełnione w formie załącznika do SIWZ.

Pytanie 2

Czy w projekcie instalacji elektrycznej powinna być przewidziana instalacja antenowa do celów odczytów przez Veolia Energia Warszawa S.A.(w udostępnionym Projekcie wykonawczym dla wężła cieplnego W2-Basen – BRAK)

Odpowiedź:

Według stanu na dzień uzgodnienia dokumentacji elektrycznej wężła w Veolia Energia Warszawa S.A., nie była wymagana instalacja antenowa dla budynków istniejących.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada do celów realizacji komplet Projektów wykonawczych (w tym technologia i automatyka), uzgodnionych w Veolia Energia Warszawa S.A.?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada do celów realizacji:

1. Projekt budowlano- wykonawczy wężła cieplnego W-1 szkoła- technologia i automatyka
2. Projekt budowlano- wykonawczy wężła cieplnego W-1 szkoła- instalacja elektryczna
3. Projekt budowlano- wykonawczy wężła cieplnego W-2 basen- technologia i automatyka
4. Projekt budowlano- wykonawczy wężła cieplnego W-2 basen- instalacja elektryczna uzgodnione w Veolia Energia Warszawa S.A.

¹ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

W związku z przedłużającą się procedurą udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Części I poz. 6 (Wadium)

3. Termin i miejsce wniesienia wadium

1) Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 27.02.2019 r. do godz. 10:00

- Części IV poz. 25 (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert)

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do godz. 10:00 w dniu 27.02.2020 r. w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6 w pokoju 217 na II piętrze.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00 w dniu 27.02.2020 r. w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, w pokoju 217 na II piętrze.

ARMISTRZA
GA-POŁUDNI
ARSZAWY

J. Szostak-Smith
-4169-