



Warszawa, dnia 04 WRZ. 2018

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.535.2.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jedn.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 tekst jedn.) po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Budynek szkoły podstawowej nr 120 z oddziałami integracyjnymi im. Pułku Piechoty „DZIECI WARSZAWY” Warszawa ul. Międzyborska 70”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Zbigniewa Włodarskiego, nadesłanej na podstawie pełnomocnictwa Pana Zbigniewa Włodarskiego, ul. Mydlarska 28A, 04-690 Warszawa, przy piśmie z dnia 9 lipca 2018 r., (data wpływu 11 lipca 2018r.) z późniejszym uzupełnieniem po wezwaniu –

wyrażam zgodę

na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych, mających na celu zapewnienie niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej dla średniowysokiego budynku szkoły podstawowej, zlokalizowanego przy ul. Międzyborskiej 70 w Warszawie, polegających na:

- 1) Wykorzystanie istniejącego sięgacza z ul. Międzyborskiej skierowanego w stronę wejścia głównego budynku o szerokości ok. 5m, z którego możliwy jest wjazd i wyjazd poprzez cofanie na odcinku < 15 m, wraz z połączeniem tego sięgacza utwardzonym dojściem o długości ok. 18 m;
- 2) Wykonanie otwieranego przesła o szerokości min. 1,5 m w ogrodzeniu znajdującym się pomiędzy budynkiem, a sięgaczem z ul. Międzyborskiej.

w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych dot. drogi pożarowej w zakresie:

- 1.) Występowania drogi pożarowej w odległości 22 m od budynku, przy wymaganej odległości 5 – 15 m;
- 2.) Występowania pomiędzy drogą a budynkiem drzewa o wysokości powyżej 3 m;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony nie mniej jednak Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych w opracowaniu założeń wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Zbigniew Włodarski
ul. Mydlarska 28A
04-690 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m.st. Warszawy
3. a/a – 2 egz.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up. *mf.*
st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal
Zastępca Komendanta