



ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
tel. 22 443 51 04, faks 22 443 55 35
acieciura@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, 21 lipca 2020 r.

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/28/20

Wszyscy uczestnicy postępowania

W sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku: Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Abrahama 10, Szkoły Podstawowej nr 135 przy ul. Bartosika 5, Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119, Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14, Przedszkola nr 198 przy ul. Bartosika 5, Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3 i Przedszkola nr 411 przy ul. St. Augusta 77” w Warszawie - UD-VI-ZP/28/20.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych¹ przekazuje wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ na niżej wskazany lub podobny zawierający uwzględnione niżej wskazane treści:

„...w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali montaż co najmniej trzech (3) Instalacji fotowoltaicznych, na czynnych budynkach użyteczności publicznej* i/lub wielorodzinnych, i/lub gospodarstwach domowych, i/lub domach jednorodzinnych (prywatnych) o łącznej mocy minimum.....”

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia zapis w sposób następujący:

„.... w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali montaż co najmniej trzech (3) Instalacji fotowoltaicznych, na czynnych budynkach użyteczności publicznej* i/lub mieszkalnych o łącznej mocy minimum 200kWp.....”

Pytanie 2:

Czy dopuszczacie Państwo System zarządzania energią, który będzie oparty na portalu producenta falownika - dostęp przez stronę Internetową i dodatkowo aplikację na urządzenia mobilne?

¹ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza system zarządzania energią oparty na portalu producenta falownika, pod warunkiem, że system ten jest ogólnodostępny oraz bezpłatny.

Pytanie 3:

Czy dopuszczacie Państwo panele o większej mocy niż 320W monokrystaliczne?

Odpowiedź 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Czy dopuszczacie Państwo panele o parametrach jak poniżej:

Typ ogniw - monokrystaliczne

Maksymalna moc znamionowa P_{mpp} - 320 Wp

Napięcie jałowe U_{oc} - 40,7 V

Prąd zwarciaowy I_{sc} - 10,05 A

Maksymalne napięcie znamionowe U_{mpp} - 33,2 V

Maksymalny prąd znamionowy I_{mpp} - 9,64 A

Efektywność modułu - 18,9%

Maksymalne napięcie systemu - 1000V/1500 DC

Maksymalne zabezpieczenie - 15 A

Test obciążenia - 5400 Pa

NOCT - 45°C

Zakres temperatur otoczenia - od -40°C do +85°C

Współczynnik temperaturowy I_{sc} - 0,495 %/°C

Współczynnik temperaturowy U_{oc} - -0,2893 %/°C

Współczynnik temperaturowy P - -0,4 %/°C

Wymiary - 1665mm x 1002mm +/- 5%

Grubość ramy - 35mm +/- 5%

Odpowiedź 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanej z uwzględnianiem lub nieuwzględnianiem w przedmiarze robót do oferty przetargowej montażu urządzeń wymaganych przez przepisy przeciwpożarowe oraz modernizacji instalacji odgromowej, dla obiektów wymienionych w przedmiocie zamówienia. Czy przedmiar powinien obejmować również dostosowanie obiektu do wymagań ochrony odgromowej i aktualnych przepisów przeciwpożarowych, niezbędne przy uzgadnianiu instalacji fotowoltaicznej u rzeczoznawcy ds. ppoż, czy też powinien obejmować

wyłącznie elementy instalacji fotowoltaicznej, zaś samo dostosowanie instalacji obiektu zostanie włączone w poczet robót dodatkowych na etapie wykonawstwa?

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że projekt instalacji fotowoltaicznej musi być uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. p.poż. i spełniać aktualne wymagania przepisów przeciwpożarowych, w tym montaż wyłącznika PWP lub wyłącznika przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej.

Ponadto Zamawiający, działając zgodnie z art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu j.w. oraz w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty z dnia 24.07.2020 r. na dzień **29.07.2020 r.**, godziny pozostają bez zmian.

SIWZ uwzględniająca powyższe zmiany jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce postępowania:

<http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2807>.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Adam Cieclura

-4311-

